

Bouwplaatscontrole WKB

ALGEMEEN	
Projectnummer:	24-1412
Projectnaam:	Nieuwbouwwoning vrijstaande woning Ringkade 3 Beneden-Leeuwen
Datum opname:	10-06-2025
Locatie bouwplan:	Ringkade 3 Beneden-Leeuwen

OPDRACHTGEVER	
Bedrijf:	-
Naam:	Kim van Uitert
Adres:	-
Telefoon:	-
Mail:	kimvanuitert@gmail.com

BORGER	
Bedrijf:	Asbo Advies
Naam:	L. (Lotte) Hoefnagel
Adres:	De Grote Elst 58, 5246JR, Rosmalen
Telefoon:	06-12312033
Mail:	wkb@asboadvies.nl / l.hoefnagel@asboadvies.nl

BOUWKUNDIGE AANNEMER	
Bedrijf:	Bouwbedrijf A.J. Witsiers BV
Naam:	Arno Witsiers
Adres:	Korte Brouwersstraat 4 6658 AC Beneden-Leeuwen
Telefoon:	06 55134283
Mail:	info@bouwbedrijfswitsiers.nl

ELEKTROTECHNISCHE AANNEMER	
Bedrijf:	Onbekend
Naam:	
Adres:	
Telefoon:	
Mail:	

WERKTUIGBOUWKUNDIGE AANNEMER	
Bedrijf:	Onbekend
Naam:	
Adres:	
Telefoon:	
Mail:	

CONTROLEPUNT 2	
Art. BBL of Borgingsplan	Hoofdstuk 4.2 / Artikel 4.14
Onderdeel:	Verdiepingsvloer
Positie:	N.v.t.
Verantwoordelijke borger:	N.W.A. (Nicky) Ruijs (asbo)
Aanwezigen	L. (Lotte) Hoefnagel (Asbo) , A. (Arno) Witsiers (Bouwbedrijf A.J. Witsiers BV)

GEBRUIKTE TEKENINGEN TIJDENS CONTROLE	
Documenten:	Datum laatste wijziging:
223207-001-TEKENING-A3 gecontroleerd EnB 13-05-2025	07-05-2025

OPMERKINGEN	
1.	Aanleveren aanvullende stukken zoals gevraagd in bijgevoegde rapportage LetsBuild
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN	
Documenten:	24-1412 - WKB Vrijstaande woning Ringkade 3 Beneden-Leeuwen_Controlemoment_02_10-06-2025

CONCLUSIE	
Conclusie:	De wapening van de verdiepingsvloer voldoet conform tekenwerk.
Toelichting:	De verdiepingsvloer en wapening zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Asbo. De beoordeling is uitgevoerd conform de Wkb, geldende wet- en regelgeving en het goedgekeurde tekenwerk. De verdiepingsvloer voldoet volledig aan de gestelde eisen.

OPVOLGING	
Datum gereed:	13-06-2025
Bewijsvoering:	Foto's van de nog ontbrekende bewijslast aanleveren. Zie eventueel bijgevoegde rapportage.

OVERIGE OPMERKINGEN	
Overige opmerkingen	Graag aandacht voor de nog aan te leveren bewijslast. Dit betreft o.a. de leverbonnen van het beton. Voor een compleet overzicht van de aan te leveren bewijslast zie het document '099_maatregelen_project_bouwdeel_Ringkade_3